

下田メディカルセンターをご利用いただいている皆様へ

すでに報道発表等で公表されておりますが、当院に設置されている免震オイルダンパーにカヤバシステムマシナリー（株）が製造し、国土交通省が不適合（不明を含む）として発表した製品が使用されていることが判明しました。

国土交通省の発表によりますと、建築物の安全性については、不適合製品のうち特に基準値からの乖離値が大きい製品が設置されたケースにおいても、震度6強から7程度の地震に対して倒壊する恐れはないとの見解が第三者機関から得られております。

今後当院では、国土交通省等の情報を踏まえて、当院を設計施工した建築業者と協議し、適切に対応してまいります。

ご利用いただいている皆様には、ご心配をおかけしまして大変申し訳ございませんが、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

平成30年10月24日

一部事務組合下田メディカルセンター  
管理者 下田市長 福井祐輔