

別紙1 照明器具リスト(下田メディカルセンター)

既存照明					LED照明選定条件				
区分	照明種類	ランプ種類	台数	ランプ本数	消費電力(W)以下 /台	全光束(lm)以上 /台	色温度	交換方法	特記事項
電球照明	E17電球	ミニLED電球25W	142	142	3.8	420	5000	ランプ交換	
電球照明(調光)	E17調光電球	ミニクリプトン40W	6	6	5.3	420	3000	ランプ交換	
電球照明	E26電球	EFD15W	19	19	7.8	800	3000	ランプ交換	
電球照明(調光)	E26調光電球	IL電球60W	8	8	8.2	620	3000	ランプ交換	
電球照明	E26調光電球	EFD25W	22	22	10.5	1350	3000	ランプ交換	
電球照明	E26調光電球	EFD15W	152	152	7.0	800	3000	ランプ交換	
シーリング照明	スクエアシーリング	FHP32W	95	331	12.0	1750	5000	バイパス工事	
直管蛍光灯照明	直管蛍光灯照明	HF32W	126	270	15.0	2500	5000	バイパス工事	
直管蛍光灯照明	直管蛍光灯照明	HF63W	570	684	25.0	3800	5000	バイパス工事	
直管蛍光灯照明	直管蛍光灯照明	FL20W	6	6	7.0	1100	5000	バイパス工事	
直管蛍光灯照明	直管蛍光灯照明	HF16W	3	6	7.0	1100	5000	バイパス工事	
ブラケット	ポーチライト 防雨型 センサー付	EFD15W	2	2	7.8	565	3000	器具交換	□130~140mm程度
ダウンライト	Φ175ダウンライト	FHT57W	4	4	8.0	1000	5000	器具交換	
ダウンライト	Φ150ダウンライト	FHT24W	70	70	10.8	1450	5000	器具交換	
ダウンライト	Φ150ダウンライト 調光 天井埋込グレアカット	FHT24W	5	5	10.8	1500	5000	器具交換	
ダウンライト	Φ150ダウンライト 防水	FHT24W	3	3	10.8	1100	5000	器具交換	
ダウンライト	Φ150ダウンライト 調光 天井埋込グレアカット	FHT42W	4	4	13.7	1850	5000	器具交換	
ダウンライト	Φ150ダウンライト	FHT42W	378	378	13.7	1850	5000	器具交換	
ダウンライト	Φ200ダウンライト	FHT24W*2	29	29	13.7	1850	5000	器具交換	
ダウンライト	Φ200ダウンライト クリーンルーム用	FHT32W	6	6	13.7	1850	5000	器具交換	
ダウンライト	Φ175ダウンライト 浅型	FHT57W	56	56	17.1	1600	5000	器具交換	
ダウンライト	Φ200ダウンライト	FHT42W*2	36	36	28.5	3700	5000	器具交換	
直管蛍光灯HF63形(調光)	下面開放型HF63W1灯式 調光 ルーバ付	HF63W	4	4	44.8	6300	5000	器具交換	W100
直管蛍光灯HF63形(調光)	逆富士型HF63W2灯式 調光	HF63W*2	10	10	44.8	6800	5000	器具交換	W230
直管蛍光灯HF63形(防水)	逆富士型HF63W1灯式 防水 低誘虫型	HF63W	11	11	44.8	6800	5000	器具交換	W120
直管蛍光灯HF63形(防水)	逆富士型HF63W2灯式 防水 低誘虫型	HF63W*2	17	17	44.8	6800	5000	器具交換	W230
調光スイッチ	LED照明用調光スイッチ		11	11	-		5000	スイッチ交換	

1,795 2,292

注1: 器具交換を指定している照明については、台数とランプ本数を同数にて記載している。